



МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Черкаського району Черкаської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

18.07.2022

Михайлівка

№ 160

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету
«Про визначення переліку та обсягів закупівель
товарів, робіт і послуг, що необхідно здійснити
для забезпечення потреб Михайлівської сільської ради
під час воєнного стану

Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2022 року, Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14 березня 2022 року та Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 259/2022 від 18 квітня 2022 року та Указом Президента України від 18 травня 2022 року № 341/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб, Постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану» (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 176 від 02.03.2022, № 195 від 04.03.2022, № 201 від 05.03.2022, № 290 від 16.03.2022, № 335 від 20.03.2022, № 437 від 12.04.2022, № 723 від 24.06.2022, № 777 від 07.06.2022), рішення виконавчого комітету Михайлівської сільської ради від 18.07.2022 № 151 «Про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 23.12.2022 № 18-2/VIII «Про бюджет Михайлівської сільської територіальної громади на 2022 рік, 23525000000» зі змінами, в зв'язку з тим, що наразі триває підготовка до опалювального сезону у закладах освіти, підпорядкованих Михайлівській сільській раді та з метою економії енергоресурсів під час воєнного стану, встановлення економних котлів, що заощадить використання деревини, виконавчий комітет

Згідно з оригіналом: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету
Михайлівської сільської ради



В.Б. Даніленко

В И Р І Ш И В:

1. Для своєчасного встановлення котлів та підготовки до опалювального сезону 2022 – 2023 років здійснити закупівлю твердопаливних котлів тривалого горіння марки ALTEP DUO PLUS тип КТ-2Е 200 кВт в кількості 2 штуки для згідно пп.3 п.1 Постанови Кабінету Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 з застосуванням спрощеної процедури закупівлі для стислих строків проведення.

2. Затвердити Технічні характеристики твердопаливних котлів тривалого горіння марки ALTEP DUO PLUS тип КТ-2Е 200 кВт згідно додатку, як такі, що в повній мірі забезпечують можливість виконання покладених на них функцій та виконання завдань в рамках бюджету закупівлі.

3. Внести зміни до переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення задоволення лише термінових поточних короткострокових потреб критичної інфраструктури територіальної громади, забезпечення роботи територіальної оборони, доповнивши його позиціями, що додаються.

Сільський голова



Тарас ПЛУЖНИК



Згідно з оригіналом: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету
Михайлівської сільської ради

В.Б. Даніленко

Перелік та обсяги

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення задоволення лише поточних короткострокових потреб критичної інфраструктури територіальної громади, забезпечення роботи територіальної оборони

| Предмет закупівлі | Код ДК 021:2015 | Сума в грн.. |
|---|---|---|
| Котли ALTER DUO PLUS тип КТ-2Е 200 кВт | 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі | 477 200 гривень з ПДВ (чотириста сімдесят сім тисяч двісті гривень, 00 коп. з ПДВ) |

Згідно з оригіналом: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету
Михайлівської сільської ради



В.Б. Даніленко

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЛІВ ТРИВАЛОГО
ГОРІННЯ МАРКИ ALTEP DUO PLUS тип КТ-2Е 200 кВт**

| № п/п | Найменування товару | Одн. виміру | Обсяг закупівлі |
|--------------|---|--------------------|------------------------|
| 1 | Котли ALTEP DUO PLUS тип КТ-2Е 200 кВт | шт | 2 |

Основні технічні характеристики

| | |
|---|--|
| Тип | котел твердопаливний тривалого горіння |
| Кількість контурів | одноконтурний (тільки опалення) |
| Спосіб встановлення | підлоговий |
| зовнішній діаметр димаря в мм | 348 |
| Вид тяги | природна |
| Тип камери згорання | відкрита |
| Об'єм камери згорання в м. куб | 0,863 |
| Потужність котла в кВт | 200 |
| ККД% | 86 |
| Паливо | Дрова, вугілля буре, антрацит, кам'яне, гранули паливні |
| Тривалість безперервного горіння | 8 год. |
| Теплоносій | Вода (мінімальна температура 58 С – макс. температура 110 С) |
| Водна ємність котла м куб | 0,700 |
| Температура димових газів у димоходів | від 100 до 180 |
| Максимальна витрата основного палива при номінальній потужності кг/год | 36,0 |
| Робочий тиск води МПа (мм рт.ст) 10% | 0,20 (1500) |
| Діаметр патрубка під димохід | 348 |
| Діаметр патрубків прямої та зворотної води мм | 100 Діаметр умовний, фланцеві з'єднання |

| | |
|--|--|
| Маса котла без води кг | 1800 |
| Максимальний тиск у контурі | 2 бар |
| підключення до електромережі | є (220В) Споживана потужність 205 Вт |
| Матеріал основного теплообмінника | сталь |
| Орієнтовна опалювальна площа | до 2000 кв.м. |
| Керування | електронний облік управління (стаціонарний) |
| Розмір (габарити) | 1400x2350x2050 |